



Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie  
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16  
Laboratorium Badań  
Epidemiologiczno-Klinicznych  
tel. 89 524 83 00 fax. 89 679 16 99



## Sprawozdanie z badania nr 24546/2016

Do zlecenia 24546/2016 z dnia 19-08-2016 r.

**Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte Zakresem Akredytacji Nr AB448**

### Kompleks Rekreacyjno-Sportowy Kętrzyn

**Adres/Oddział szpitalny:** 11-400 Kętrzyn, ul. Szpitalna 1  
**Jednostka zlecająca:** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12A, 11-400 Kętrzyn  
**Numer zlecenia:** 24546/2016  
**Miejsce pobrania próbki:** Natrysk w pomieszczeniu szatni damskich  
**Próbki pobrane przez:** Raszkiewicz Maciej  
**Stan próbki:** prawidłowy  
Badanie wykonano metodą filtracji i membranowej zgodnie z normą PN-EN ISO 11731-2:2008 "A" Metoda ma charakter ilościowy.  
Oszacowana niepewność nie przekracza dopuszczalnej granicy.

### Wyniki badań bakteriologicznych

**Materiał: Próbka 1, pobrany: 19-08-2016 10:00, osoba pobierająca: Maciej Raszkiewicz, przyjęty: 19-08-2016 13:49**

#### Badanie wody użytkowej w kierunku Legionella

Kod próbki: 00159/BL/2016/1  
Data rozpoczęcia badania: 19-08-2016  
Data zakończenia badania: 29-08-2016  
Data wystawienia sprawozdania: 29-08-2016  
Wynik badania: Z pobranej próbki wody wyhodowano bakterie z rodzaju Legionella w ilości 14 jtk / 100 ml [11;19]

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Kętrzynie  
Wpłynęło: 05.09.16  
L.dz.: 204

Wyniki podane w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do zbadanych próbek.  
Materiał pobrano zgodnie z Instrukcją I-01/PO-03 "Pobieranie, transport i przechowywanie próbek do badań" - etap przed- i poanalizacyjny nie jest objęty akredytacją.  
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Klient ma prawo złożyć reklamację na piśmie w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia sprawozdania.

#### Wykonali

a - mgr Klaudia Tamowska

02140

mgr Maria Sokółowska

DIAGNOSTA LABORATORYJNY  
specjalista mikrobiologii medycznej

Autoryzował

"A" - metoda akredytowana "N" - metoda nieakredytowana  
"O" - Opinie/interpretacje zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją.  
Formularz nr PO-03/F-02 z dnia 20.05.2016