

HK.4022.2.9.2017

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kazimierza Wielkiego 12A
11-400 Kętrzyn

Roczna ocena jakości wody na basenie odkrytym Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Kętrzynianka” przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1261) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015r., poz. 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989);
2. Pływalnia wyposażona jest w: duży basen tj. jedną dużą nieckę z wydzieloną strefą sportową (głęboką) oraz ze strefą rekreacyjną (płytką), mały basen tzw. brodzik dla dzieci >3 lat oraz 20 natrysków w szatniach i 4 natryski przy nogomyjkach.
3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:
 - 1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania,
 - 2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie temperatury, pH, potencjału redox, chloru wolnego (zapis co 4 godziny) oraz chloru związanego (1 raz w ciągu dnia).
4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
 - 1) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kętrzynie oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni i po przerwie eksploatacyjnej,