

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Kętrzynie  
Wpłynęło dn. 04.02.25  
L.dz. 73

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Kazimierza Wielkiego 12A  
11-400 Kętrzyn

### Roczna ocena jakości wody na basenie odkrytym Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego „Kętrzynianka” przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie

Na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz.U. 2022r. poz.1230), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie przedstawia zbiorczą roczną ocenę jakości wody na pływalni odkrytej Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego „Kętrzynianka” w Kętrzynie za 2024r.

Podstawą wydania niniejszej zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni jest analiza:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie.

Woda na pływalniach, w tym woda doprowadzana na pływalnię, powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.Dz.U. 2022r. poz.1230).

Woda w instalacji wodociągowej powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Kontrola jakości wody prowadzona była przez Zarządzającego basenem odkrytym Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego „Kętrzynianka” przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie.

Na zlecenie Zarządzającego pobór i badanie próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywało Laboratorium Badawcze GBA Polska Sp. z o.o., na potrzeby PPIS w Kętrzynie Laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu.

Zakres badań obejmował: liczbę Escherichia coli, liczbę Pseudomonas aeruginosa, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C, mętność, pH, chlor wolny, azotany, glin, utlenialność, chlor związany, potencjał redoks, chloroform,  $\Sigma$  THM oraz bakterie z rodzaju Legionella - w ciepłej wodzie użytkowej pod natryskami.

Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez Zarządzającego pływalnią w wyniku:


- prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania;
- systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie temperatury, pH, potencjału redox, chloru wolnego oraz chloru związanego.

Częstotliwość i zakres badań przeprowadzonych przez Zarządzającego pływalnią były zgodne z obowiązującymi wymogami zawartymi w załączniku Nr 3 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

W ocenianym okresie woda w nieckach, w systemie cyrkulacji oraz w instalacji wodociągowej ciepłej wody spełniała wymagania w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w w/w rozporządzeniach. W zakresie badań fizykochemicznych kwestionowano następujące parametry: za niski poziom potencjału redox i chloru wolnego oraz przekroczoną zawartość glinu. Wartość w/w parametrów nie stanowiła zagrożenia dla osób kąpiących się, wskazywała jednak potrzebę wyregulowania procesów uzdatniania wody.

Po przeanalizowaniu powyższych danych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdza, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie prowadził nadzór nad jakością wody w basenie zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Zgodnie z § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, powinien informować o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Kętrzynie  
  
Irmina Filipiek  
mgr higieny i epidemiologii